

Департамент образования Ивановской области
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КОХОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

153511, Россия, Ивановская обл.,
г.Кохма, ул. Ивановская 32

Тел 8(4932) 55-57-70
Факс 55-57-00


E-mail: kohmakolledg@mail.

исх. № 104
от 28.04.2018 г.

МЧС России
Отдел надзорной деятельности
г.о.Кохма, Ивановского и
Лежневского районов


Сообщаю, что представление Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ивановской области отдела надзорной деятельности г.о.Кохма, Ивановского и Лежневского районов от 26.04.2018 г. № 2-8-23 рассмотрено на общем собрании.

- Представление подлежит удовлетворению
- Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности (приказ прилагается)
- Разработан и утвержден план устранения нарушений требований пожарной безопасности (план прилагается)
- Рассмотрен вопрос о планировании (план составляется ежегодно) на 2019-2020 г о выделении финансовых средств на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
- Усилен непрерывный контроль за своевременным исполнением плана по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Директор 

Н.С.Разумова

УТВЕРЖДАЮ

Директор  Н.С. Разумова

« 28 » 04 2018 г.

План устранения нарушений требований пожарной безопасности

	Выявленные нарушения	Основание	Принятые меры
1.	Помещения не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - 184-ФЗ); ст.4, 6, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 123-ФЗ), п. А10, п.38 таблицы А3 Приложения А СП 5.13130.2009. Свода правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, (далее-СП 5.13130.2009).	В учебном корпусе и в общежитии колледжа(1 и 2 этаж) установлена автоматическая установка пожарной сигнализации, оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом сигнала срабатывания на пульт центрального наблюдения ПАК «Стрелец-мониторинг ДДС» в ЦУКС ГУМЧС по Ивановской области. Заключен контракт № 121\ТО от 15.01.2018 с ООО «Служба пожарного мониторинга 37» (копия контракта прилагается) Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре осуществляет ООО «Служба пожарного мониторинга 37», ежегодно заключается договор по техническому. В 2018 году заключен договор № 89 от 15.01.2018 г. с Ивановским областным отделением Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество». (копия договора прилагается, Акты проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений прилагается).
2.	Помещения не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 91 123-ФЗ; п. 9 таблицы 2 раздела 7 Свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	На двери лестничных клеток (второе полотно) установлены приспособления для самозакрывания (пружины) Фото прилагается.
3.	Двери лестничных клеток (второе полотно) не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009).	Установлены таблички с номерами телефонов для вызова пожарной охраны. Фото прилагается.
4.	Не во всех помещениях обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее-ППРвРФ)	

5.	На объекте защиты не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».	п. 14 ППР в РФ	Установлены знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» (в учебном корпусе, столовой, общежитии) в 2015 году. (фото прилагается). Фото прилагается.
6.	Места, специально отведенные для курения табака, не обозначены знаками «Место для курения»	п. 14 ППР в РФ	Отсутствуют знаки «Место для курения», т.к. в учебных организациях курение табака запрещено: 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» ст.12 «О запрете курения».
7.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного с складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР в РФ	Ф-4.1 Категория Д
8.	Допущено хранение под лестничным маршем горючих материалов	пп «к» п. 23 ППР в РФ	Все горючие материалы под лестничным маршем убраны Фото прилагается.
9.	У второго эвакуационного выхода из здания размещены предметы (хозяйственный инвентарь)	пп. «б» п. 36 ППР в РФ	Хозяйственный инвентарь у второго эвакуационного выхода из здания убран. Фото прилагается.
10.	Заблокирована дверь второго эвакуационного выхода со второго этажа общежития	пп «б» п. 36 ППР в РФ	Дверь второго эвакуационного выхода со второго этажа общежития разблокирована. Фото прилагается.
11.	Устройства для самозакрывания противопожарных дверей находится в не исправном состоянии	п. 62 ППР в РФ	Установлено устройство для самозакрывания противопожарных дверей. Фото прилагается

	(отсутствует доводчик).		
12.	Не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 55 ППР в РФ	Обозначено направление движения к пожарным гидрантам. Фото прилагается.
13.	В помещениях № 54 и № 2 учебного корпуса светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п.п. «в» п. 42 ППР в РФ	В помещениях № 54 и №2 установлены светодиодные светильники с колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника Договор № 1 от 01.01.2018 с ООО «Ивспецэлектромонтаж» Копия Акта (1) выполненных работ в январе 2018 года прилагается
14.	В помещении коменданта № 13, в коридорах первого и второго этажа общежития светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п.п. «в» п. 42 ППР в РФ	В коридорах первого и второго этажа общежития установлены светодиодные светильники с надетыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника Договор №5 от 09.04.2018 с ООО «Ивспецэлектромонтаж» Копия Акт (2) выполненных работ в апреле 2018 года прилагается.
15.	Объект защиты не обеспечен огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2 (огнетушители отсутствуют).	п. 70 ППР в РФ	Объекты обеспечены огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2. Учебный корпус г.о. Кохма, ул. Ивановская, 32: 1 этаж пл.144 кв. м расположены 2 огнетушителя – ОУ 2 4 огнетушителя – ОУ 3 2 этаж пл.144 кв. м расположены 2 огнетушителя – ОУ 2 4 огнетушителя – ОУ 3 3 этаж пл.144 кв. м расположены 2 огнетушителя – ОУ 2 4 огнетушителя – ОУ 3 Во всех учебных мастерских площадью 30-50 кв.м. имеются по 1 огнетушителю ОУ 2; В кабинетах химии и физике по одному огнетушителю ОУ 2.

			<p>Общежитие колледжа г.о. Кохма, ул. Ивановская, 23:</p> <p>1 этаж пл.51 кв. м имеются 2 огнетушителя – ОУ 2 1 огнетушитель – ОУ 3 1 огнетушитель – ОП 3</p> <p>2 этаж площадью 66 кв. м. 2 огнетушителя – ОУ 2 1 огнетушитель – ОУ 3 1 огнетушитель – ОП 3</p> <p>Всего в организации находятся в исправном и заряженном состоянии 57 огнетушителей.</p>
16.	Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м от пола (фактическая высота от 1,7 м до 1,95м).	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6, 91 123-ФЗ; п.480 ППР в РФ; п.4.2.7. Свода правил СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (далее -СП 9.13130.2009)	Огнетушители переоборудованы на высоту до 1,5 метров от пола .Фото прилагается.
17.	В отношении объекта руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.	п. 2 ППР в РФ	<p>Руководителем колледжа в отношении объектов утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности соответствующая требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.</p> <p>Утверждена в 2013 г. с изменением в 2015 г., с изменением в 2017 г.</p> <p>Копии инструкций прилагаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Инструкция о противопожарном режиме в спортивном зале ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж; - Инструкция о противопожарном режиме в общежитии ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж; - Инструкция о противопожарном режиме в столовой ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж; - Инструкция по противопожарному режиму в ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж.
18.	Не определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	п. 3 ППР в РФ	<p>Имеется план - график от 29.08.2016 на период с 2016 по 2027 г.г.</p> <p>Копия прилагается.</p>
19.	Лица допускаются к	п. 3 ППР в РФ, п. 31 Норм	Все лица допускаются к

	работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (не проводится противопожарный инструктаж, работники не проходят обучение пожарно-техническому минимуму).	пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645	работе с проведением противопожарного инструктажа. (Имеются записи в журнале) Работники, ответственные за производственные структурные подразделения прошли обучение по пожарно-техническому минимуму: Трубин В.Г.- Удостоверение № 390 от 21.10.2016 Степанова Г.А.(столовая)- Удостоверение №392 от 21.10.2016 Окунев С.А. (спортивный зал)- Удостоверение №393 от 21.10.2016 Силкина Г.В.(общезитие) Удостоверение №391 от 21.10.2016 (копии прилагаются)
20.	Руководителем не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.	п. 4 ППР в РФ	Руководителем назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. Приказ № 166 от 12.09.2017, № 146 от 29.08.2017 (копии прилагаются)
21.	На объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей	ст.46 184-ФЗ; ст.4, 6 123-ФЗ; п. 4.1.32 СП 9.13.130.2009	На объекте определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей: Приказ № 68 от 16. 04. 2018 (копия прилагается)